

江苏省发展和改革委员会文件

苏发改能源发〔2018〕374号

江苏省发展改革委关于核准国信靖江 燃机热电联产项目的批复

靖江市发展改革委：

你委《关于转报江苏国信靖江2×100MW级燃机热电联产项目核准的请示》（靖发改发〔2018〕12号）及相关支持性文件收悉。经研究，现就有关事项批复如下：

一、为满足靖江市西部片区用热需求，促进燃煤小热电整合关停，提高能效，改善环境，经2017年第12次委主任办公会审议通过，同意建设国信靖江燃机热电联产项目。

二、本项目建设地点位于靖江市靖江经济开发区城南工业园区内。

三、本项目建设2台10万千瓦级燃机热电联产机组及相应辅助设施,汽轮发电机组采用一套抽凝和一套凝抽背式汽轮发电机组。项目投产后年需天然气量约2.5亿标准立方米。

四、本项目动态投资10.6亿元,其中项目资本金占动态投资的30%,由江苏国信股份有限公司、靖江苏源热电有限公司、泰州市泰能投资管理有限责任公司和江苏亚星锚链股份有限公司按51%、34%、10%和5%的股比出资建设。资本金以外所需资金通过商业银行贷款解决。

五、项目开工前,应当依照法律、法规和国务院《关于印发清理规范投资项目报建审批事项实施方案的通知》(国发〔2016〕29号)等规定,向有关部门申请办理投资项目报建审批事项,未全部取得报建审批事项批复前,不得开工建设。本项目在设计、建设和运行过程中要做到大气污染物和水污染物等达标排放,贯彻安全生产法规,落实“三同时”要求。项目运行中,业主要加强节能管理,确保各项能耗指标控制在设计水平;落实安全生产主体责任,确保安全运行。

六、项目建设中,应严格执行《招标投标法》等有关法律法规,并根据《工程建设项目招标事项核准意见表》(详见附件1),认真组织项目招标投标工作。

七、按靖江市人民政府《关于靖江市现有靖江苏源热电有限公司燃煤发电机组关停的承诺函》、《关于靖江市现有江苏江源热电有限公司燃煤发电机组关停的承诺函》和《关于靖江市现有

江苏江源热电有限公司燃煤热电机组关停承诺函的补充说明》，应按期关停靖江苏源热电有限公司和江苏江源热电有限公司燃煤机组（详见附件2）。请你委责成并协助业主和有关责任主体，按照前述要求，妥善落实燃煤机组关停及供热衔接工作，并于并网发电前，向我委提交相关报告。

八、项目核准所需的相关文件是靖江市规划局《关于江苏国信靖江2×100MW级燃机热电联产项目选址的意见》和省国土资源厅《关于江苏国信靖江2×100MW级燃机热电联产工程项目用地的预审意见》（苏国土资预〔2017〕199号）等。

九、如需对本项目核准文件所规定的有关内容进行调整，请按照《政府核准投资项目管理办法》的有关规定，及时以书面形式向我委提出调整申请，我委将根据项目具体情况，出具书面确认意见或者重新办理核准手续。

十、根据我委《关于下发全省2017年度天然气发电项目建设规划实施方案的通知》（苏发改能源发〔2017〕985号），项目要确保于2018年6月底前具备开工条件，否则将被取消建设资格。靖江市人民政府要全力推进承诺关停的燃煤小热电和小锅炉关停工作，确保关停落在实处。整合关停事宜未予落实的，项目不予并网。为力促减煤减排取得实效，项目要于2020年底前建成投产，承诺整合关停的燃煤小热电和小锅炉应按照相关要求按期关停到位。

- 附件：1. 工程建设项目招标事项核准意见表
2. 燃煤机组关停计划表



抄送：国家能源局江苏监管办公室，省国土资源厅、环保厅、水利厅、物价局，泰州市发展改革委，靖江市人民政府，国网江苏省电力有限公司。

江苏省发展和改革委员会办公室

2018年4月20日印发



附件 1

工程建设项目招标事项核准意见表

项目单位：江苏国信股份有限公司

项目名称：国信靖江燃机热电联产项目

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用招标方式
	全部招标	部分招标	自行招标	委托招标	公开招标	邀请招标	
勘 察	√			√	√		
设 计	√			√	√		
建筑工程	√			√	√		
安装工程	√			√	√		
监 理	√			√	√		
主要设备	√			√	√		
重要原料	√			√	√		
其 他	√			√	√		

审批部门核准意见说明：无

附件 2

燃煤机组关停计划表

序号	关停企业名称	锅炉蒸发量 (t/h)	机组容量 (万千瓦)	关停时间	备注
1	靖江苏源热电有限公司	3 × 75	2 × 1.5	2020 年底前	1 号-3 号锅炉 1 号和 2 号机组
2	江苏江源热电有限公司	1 × 75+6 × 35	1 × 0.3+ 2 × 0.6	#1 炉 (35t/h) 和 #1 机 (0.3 万千瓦) 须于 2018 年底前关停, #2-#6 炉须于 2019 年 底前关停, #0 炉 (75t/h) 和 2 台 0.6 万千瓦的机组须于 2020 年底前关停	0 号-6 号锅炉 1 号-3 号机组